

Divieti di immissione sul mercato secondo il nuovo Regolamento F-gas. Stato novembre 2023

REFRIGERAZIONE STAZIONARIA		
Apparecchi per la refrigerazione domestica	Divieto totale utilizzo F-gas	Gennaio 2026
Apparecchi per uso commerciale autonome (self-contained) e altre apparecchiature autonome per refrigerazione	Divieto F-gas con GWP > 150	Gennaio 2025
Sistemi di refrigerazione (esclusi i chiller e gli abbattitori di temperatura)	Divieto F-gas con GWP \geq 2500	Gennaio 2025
Sistemi di refrigerazione inclusi gli abbattitori (esclusi i chiller)	Divieto F-gas con GWP > 150	Gennaio 2030
Sistemi centralizzati multipack per uso commerciale fino a 40kW	Invariato come da precedente F-gas	

Chiller		
Chiller con potenza fino a 12 kW	Divieto F-gas con GWP > 150	Gennaio 2027
	Divieto di tutti gli F-gas	Gennaio 2032
Chiller con potenza sopra i 12 kW	Divieto F-gas con GWP \geq 750	Gennaio 2027

SISTEMI AUTONOMI DI ARIA CONDIZIONATA E POMPE DI CALORE (ESCLUSI CHILLER)		
MONOBLOCCO - Apparecchiature di condizionamento d'aria plug-in, monoblocco e altre pompe di calore autonome fino a 12 kW inclusi	Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP \geq 150	Gennaio 2027
	Divieto totale di tutti i gas	Gennaio 2032
MONOBLOCCO - Apparecchiature di condizionamento d'aria plug-in, monoblocco e altre pompe di calore autonome con una potenza superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW	Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP \geq 150	Gennaio 2027
Altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore oltre i 50 kW	Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP \geq 150	Gennaio 2030
IMPIANTI SPLIT PER ARIA CONDIZIONATA E POMPE DI CALORE		

Divieti di immissione sul mercato secondo il nuovo Regolamento F-gas. Stato novembre 2023

Sistemi monosplit, contenenti meno di 3 kg di gas HFC	Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP \geq 750	Gennaio 2025
Sistemi multisplit aria-acqua con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi idronici)	Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP \geq 150	Gennaio 2029
	Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati	Gennaio 2035
Sistemi multisplit aria-aria e aria-acqua con una potenza nominale superiore a 12 kW	Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP \geq 150	Gennaio 2033

N.B.: Il testo del nuovo Regolamento non è ancora definitivo e non è ancora pubblicato in Gazzetta (Stato: novembre 2023). Ci si aspetta che questo avvenga nella primavera 2024.